

Паспорт



НАЗНАЧЕНИЕ

Пропановый редуктор (тип: лягушка с регулятором) – это устройство, служащее для снижения и автоматической поддержки заданного давления паров. Используется при подключении газовых плит на дачах и в загородных домах к бытовым баллонам при помощи гофрированной газовой подводки.

Технические характеристики:

Вес, кг: 11

Назначение: для бытовых нужд (газовая плита)

Материал: алюминий

Тип: редуктор

Пропускная способность, м³/ч: 1.2

Наибольшее допустимое давление на входе, МПа: 2,5

Наибольшее рабочее давление на выходе, МПа: 0,0002-0,0036

Используемый газ: пропан

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

При эксплуатации регулятора расхода соблюдайте «Правила техники безопасности и гигиены труда при производстве ацетилена и газопламенной обработке металлов», тяжелого машиностроения, требования ГОСТ 12.2.008 и "Правила безопасности в газовом хозяйстве" ПБ 12 -245 -98, утверждённые Госгортехнадзором России.

Редуктор баллонный одноступенчатый соответствует техническим требованиям ГОСТ 13861, ГОСТ 12.2.008, ISO/ DIS 2503 и ТУ 3645-005-00220531-07, испытан и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска

Отметка ОТК о приемке

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие редуктора техническим требованиям ГОСТ 13861, ГОСТ 12.2.008, ISO/DIN 2503 и ТУ 3645-005-00220531-07 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Ремонт редукторов производится только на предприятии - изготовителе или в специализированных мастерских. При нарушении контрольных меток и/или механических нарушениях гарантия прекращается.

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты изготовления.

ВАЖНО! При любой неисправности немедленно закройте вентиль баллона, выпустите из регулятора газ и отсоедините его от баллона. Категорически запрещается производить подтягивание деталей или какой-либо другой ремонт регулятора, присоединённого к баллону если в регуляторе есть газ! После окончания работы необходимо закрыть.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель гарантирует замену регуляторов расхода, вышедших из строя не по вине потребителя. Просим сообщить свои замечания по качеству работы и удобству эксплуатации регулятора.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Регулятор давления газа (редуктор) соответствует техническим условиям ТУ 3645-002-5428S960-2006, ГОСТ 12.2.00B-75 и ГОСТ 13B6I, испытан, признан годным для эксплуатации

Дата выпуска _____

Отметка ОТК о приёме _____